



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ  
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере  
защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Ленинградской области.

Ольминского ул., д. 27, г. Санкт-Петербург, 192029  
тел./ факс: 365-18-00

ОКПО 74848958, ОГРН 1057810017033,  
ИНН/КПП 7811312042/781101001

Территориальный отдел Управления  
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека  
по Ленинградской области  
в Киришском районе.

187110, Ленинградская обл., г. Кириши, ул. Советская, д. 6;  
тел.: 8(368) 242-42, факс: 8(268) 235-17  
E-mail: kirishi@lent.ru

### Предписание

должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор, об устранении выявленных нарушений

№ 1111 от « 11 » декабря 2014 г.

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:

**МОУ СОШ п. Пчева**

Акт мероприятий по надзору № 1211 от 10. 12. 2014

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей

Плановая выездная проверка была проведена на основании Распоряжения Руководителя Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области Горбанева С.А. от 15. 10. 2014 № 1211. Плановая выездная проверка проведена 24. 11. 2014 г. с 10 ч. 00 мин. – 14 ч. 00 мин. В ходе проверки были выявлены следующие нарушения санитарного законодательства:

1. На 1- ом этаже размещены туалеты, но кабинками не оборудованы дверями, что является нарушением п. 4. 25. СанПиН 2.4.2. 2883- 11 « Изменение №1 к СанПиН 2.4.2. 2821- 10 « Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

2. Потолки, стены( к № 22, 25, 27, 2829, лаборантская, библиотека, 1,2,3, холлы 1, 2 этажа, спортивный зал, склад пищеблока имеют дефекты( трещины, отслоение краски), что затрудняет проводить уборку влажным способом, что является нарушением п. 4. 28., 4.30 СанПиН 2.4.2. 2883- 11 « Изменение №1 к СанПиН 2.4.2. 2821- 10 « Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

3. Полы( к. №22, актовый зал, 21, 23, холл 1 этажа, складские помещения пищеблока имеют дефекты( выбоины, трещины), что является нарушением п. 4. 29., 4.30 СанПиН 2.4.2. 2883- 11 « Изменение №1 к СанПиН 2.4.2. 2821- 10 « Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

4. Отсутствуют ограждения на отопительных приборах(к. 2, 1, ОБЖ, 21, 20, 23, 25, 28, 27, 29, 15, что является нарушением п. 6.1. СанПиН 2.4.2. 2883- 11 « Изменение №1 к СанПиН 2.4.2. 2821- 10 « Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

5. Отсутствует писсуар в туалете для мальчиков, что является нарушением п. 4.27 СанПиН 2.4.2. 2883- 11 « Изменение №1 к СанПиН 2.4.2. 2821- 10 « Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

6. Классные доски не оборудованы софитами( местным освещением)( к №№ 22,27,25,1,2, что является нарушением п. 7.2.6. СанПиН 2.4.2. 2883- 11 « Изменение №1 к СанПиН 2.4.2. 2821- 10 « Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

7. По результатам натурных замеров показатели напряженности электрического поля в контрольных точках на рабочем месте №2 ком. класса не соответствует санитарным

требованиям, что является нарушением СанПиН 2.2.2./2.4. 1340- 03 « Гигиенические требования к персональным эвм и организации работы»

**Предлагаю:**

Плановая выездная проверка была проведена на основании Распоряжения Руководителя Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области Горбанева С.А. от 15. 10. 2014 № 1211. Плановая выездная проверка проведена 24. 11. 2014 г. с 10 ч. 00 мин. – 14 ч. 00 мин. В ходе проверки были выявлены следующие нарушения санитарного законодательства:

1. Оборудовать туалеты кабинками. Срок: до 10. 07. 2015 г. Основание: п. 4. 25. СанПиН 2.4.2. 2883- 11 « Изменение №1 к СанПиН 2.4.2. 2821- 10 « Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
2. Отремонтировать Потолки, стены ( к № 22, 25, 27, 2829, лаборантская, библиотека, 1, 2, 3, холлы 1, 2 этажа, спортивный зал, склад пищеблока , Срок: до 10. 07. 2015 г. Основание: п. 4. 28., 4.30 СанПиН 2.4.2. 2883- 11 « Изменение №1 к СанПиН 2.4.2. 2821- 10 « Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
3. Отремонтировать Полы ( к. №22, актовый зал, 21, 23, холл 1 этажа, складские помещения пищеблока имеют дефекты ( выбоины, трещины). Срок: до 10. 07. 2015 . Основание: п. 4. 29., 4.30 СанПиН 2.4.2. 2883- 11 « Изменение №1 к СанПиН 2.4.2. 2821- 10 « Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
4. Установить ограждения на отопительных приборах (к. 2, 1, ОБЖ, 21, 20, 23, 25, 28, 27, 29, 15. Срок: до 10. 07. 2015. Основание: п. 6.1. СанПиН 2.4.2. 2883- 11 « Изменение №1 к СанПиН 2.4.2. 2821- 10 « Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
5. Установить писсуар в туалете для мальчиков. Срок: до 01. 07. 2015. Основание: п. 4.27 СанПиН 2.4.2. 2883- 11 « Изменение №1 к СанПиН 2.4.2. 2821- 10 « Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
6. Классные доски оборудовать софитами ( местным освещением) ( к №№ 22, 27, 25, 1, 2. Срок: до 01. 07. 2015. Основание: п. 7.2.6. СанПиН 2.4.2. 2883- 11 « Изменение №1 к СанПиН 2.4.2. 2821- 10 « Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».
7. Заменить монитор на рабочем месте №2. Срок: до 10. 07. 2015. Основание: СанПиН 2.2.2./2.4. 1340- 03 « Гигиенические требования к персональным эвм и организации работы»

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:**

Руководителя учреждения Попову Н.Н. (должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

ВРИО Начальника ТО Управления  
Роспотребнадзора по Ленинградской области  
в Киришском районе

(должность лица, уполномоченного осуществлять  
Госсанэпиднадзор)



А.М. Зайцев  
(фамилия, имя, отчество)

Копию настоящего предписания для исполнения в соответствии со статьей 11 Федерального закона Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.99 г. № 52-ФЗ, получил:

директор

(должность лица, на которое возлагается ответственность за  
исполнение предписания)

(подпись)

(дата)

Попова Н.Н.

(фамилия, инициалы)