



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Тосненский отдел по государственному энергетическому надзору

Юридический адрес: ул. Моховая, д. 3, Санкт-Петербург, 191028
Почтовый адрес: ул. Боярова, д. 12, г. Тосно, Ленинградская обл. 187000
<http://szap.gosnadzor.ru>, E-mail: tosno@szap.gosnadzor.ru

телефон: (812) 490-06-56, факс: (812) 490-06-81
телефон / факс: (813-61) 22-610

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора)
юридического лица, индивидуального предпринимателя

«24» марта 2017 г.
17.00

№ 32-1502-1909/А

г. Кириши

По адресу/адресам: 187135, Ленинградская обл., Киришский р-н, пос. Пчева, ул. Советская, д. 18.

На основании: распоряжения Северо-Западного управления Ростехнадзора № 32-1502/Рк от 21.02.2017 была проведена плановая выездная проверка в отношении: муниципального общеобразовательного учреждения «Пчевская средняя общеобразовательная школа имени Садыка Джумабаева» (сокращенное наименование – МОУ «Пчевская СОШ им. Садыка Джумабаева»).

Дата и время проведения проверки:

с 10 час.00мин 17 марта 2017 г. до 17 час.00мин. 24 марта 2017 г.

Продолжительность проверки: 6 рабочих дней.

Акт составлен: Тосненским отделом по государственному энергетическому надзору Северо-Западного управления Ростехнадзора.

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (а): директор МОУ «Пчевская СОШ им. Садыка Джумабаева» Кудрявцева Людмила Вячеславовна, 17.03.2017, 10 час.00мин Озми Калминец

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

(заполняется в случае необходимости согласования с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку:

Чернышёва Екатерина Вячеславовна - государственный инспектор Тосненского отдела по государственному энергетическому надзору Северо-Западного управления Ростехнадзора.

При проведении проверки присутствовали:

1. Директор МОУ «Пчевская СОШ им. Садыка Джумабаева» - Кудрявцева Людмила Вячеславовна.

В ходе проведения проверки установлено:

1. Краткая характеристика предприятия.

Адрес: юридический - 187135, Ленинградская обл., Киришский р-н, пос. Пчева, ул. Советская, д.18,

фактический- 187135, Ленинградская обл., Киришский р-н, пос. Пчева, ул. Советская, д.18.

Основной вид деятельности: образование среднее общее.

ИНН 4708008068, ОГРН 1024701484213.

Доля государственной (муниципальной) собственности (%)- 100 %.

Данные о наличии филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица с указанием адреса фактического нахождения: нет.

Руководитель: директор МОУ «Пчевская СОШ им. Садыка Джумабаева» - Кудрявцева Людмила Вячеславовна, тел.8-905-210-14-30.

Эксплуатация электроустановок.

Ответственный за электрохозяйство – заведующий хозяйством МОУ «Пчевская СОШ им. Садыка Джумабаева» Шилова Татьяна Юсифовна, приказ о назначении от 07.12.2016 № 216.1- О, протокол проверки знаний правил работы в электроустановках № 32к-40/304 от 02.12.2016.

Заместитель ответственного за электрохозяйство – не назначен.

Укомплектованность подготовленным электротехническим персоналом, (штат/факт) -2/1.

Договор со специализированной организацией на эксплуатацию электроустановок – нет.

Разрешенная нагрузка – 90 кВт.

Электроснабжение Потребителя осуществляется на напряжение 0,4кВ (187135, Ленинградская обл., Киришский р-н, пос. Пчева, ул. Советская, д.18) от ТП-1133 ПАО «Ленэнерго», РСК. Договор энергоснабжения № 47110000110615 от 01.01.2016 между АО «Петербургская сбытовая компания» и МОУ «Пчевская СОШ». Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности электросети и потребителя между Киришским районом Новолadoжских электрических сетей АО «Ленэнерго» и Муниципальным учреждением «Средняя школа в п. Пчева» от 18.01.2000 № б/н.

Наличие ТЭП (технологических электростанций потребителя) - отсутствуют.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) правовых актов) (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушений):

№	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный документ, требования которого нарушены или не соблюдены	Лица, допустившие нарушения
Эксплуатация электроустановок			
1	Схема внешнего электроснабжения здания МОУ «Пчевская СОШ им. Садыка Джумабаева» не удовлетворяет требованиям надежности электроснабжения электроприемников II категории.	ПТЭЭП п. 1.2.2; ПУЭ п. 1.2.20, 7.1.14, 6.1.21 - 6.1.29 (7-е издание); п. 5.1 СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»; Приложение 2 (обязательное) РД 34.20.185-94	Кудрявцева Л.В.
2	Не обеспечена требуемая надежность здания здания МОУ «Пчевская СОШ им. Садыка Джумабаева» электроснабжения электроприемников I категории – противопожарных устройств, охранной сигнализации, аварийного освещения.	ПТЭЭП п. 1.2.2; ПУЭ п. 1.2.19, 7.1.14, 6.1.21 - 6.1.29 (7-е издание); п. 5.1 СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»; Приложение 2 (обязательное) РД 34.20.185-94	Кудрявцева Л.В.
3	Отсутствует подготовленный электротехнический персонал или не заключен договор со специализированной организацией на эксплуатацию электроустановок.	ПТЭЭП п. 1.2.1	Кудрявцева Л.В.
4	Однолинейные схемы ВРУ-0,4кВ, всех щитов и сборок не соответствуют фактическим эксплуатационным.	ПТЭЭП п.1.2.6, 1.8.5	Шилова Т.Ю.
5	Ответственным за электрохозяйство не утверждены однолинейные схемы щитов и сборок.	ПТЭЭП п.1.5.18, 1.8.2	Шилова Т.Ю.
6	Не обеспечена проверка соответствия схем электроснабжения фактическим эксплуатационным с отметкой на них о проверке (не реже 1 раза в 2 года).	ПТЭЭП п. 1.2.6	Шилова Т.Ю.
7	Плановые профилактические работы на электроустановках не проводятся (кроме ЩС кухни), что подтверждается результатами выборочного осмотра электроустановок.	ПТЭЭП п. 1.2.2, 1.2.6, 1.6.1	Шилова Т.Ю.

8	Модернизация и реконструкция оборудования электроустановок не проводятся, что подтверждается результатами выборочного осмотра электроустановок.	ПТЭЭП п. 1.2.2, 1.2.6, 1.6.1	Кудрявцева Л.В.
9	Не проводятся осмотры распределительных устройств, щитов и сборок.	ПТЭЭП, п. 2.2.39	Шилова Т.Ю.
10	Отсутствует проектная документация электроустановок.	ПТЭЭП п. 1.3.2, 1.8.1	Шилова Т.Ю.
11	Отсутствуют паспорта заземляющих устройств.	ПТЭЭП п. 2.7.15	Шилова Т.Ю.
12	Не проведены измерения сопротивления заземляющих устройств.	ПТЭЭП п. 2.7.13	Шилова Т.Ю.
13	Не проведены выборочные проверки со вскрытием грунта состояния элементов заземляющих устройств, находящихся в земле.	ПТЭЭП п. 2.7.10, 2.7.11	Шилова Т.Ю.
14	Отсутствует список работников, имеющих право отдавать распоряжения.	ПТЭЭП п. 1.8.2, 1.8.9	Кудрявцева Л.В.
15	Отсутствует список работников, имеющих право быть допускающим.	ПТЭЭП п. 1.8.2, 1.8.9	Кудрявцева Л.В.
16	Отсутствует список работников, имеющих право быть производителем работ.	ПТЭЭП п. 1.8.2, 1.8.9	Кудрявцева Л.В.
17	Отсутствует список работников, имеющих право быть наблюдающими.	ПТЭЭП п. 1.8.2, 1.8.9	Кудрявцева Л.В.
18	Отсутствует график (план ППР) очистки светильников, осмотра и ремонта сети освещения.	ПТЭЭП п. 2.12.12	Кудрявцева Л.В.
19	Отсутствует годовой график (план ППР) ремонтов основного оборудования электроустановок.	ПТЭЭП п. 1.6.3	Кудрявцева Л.В.
20	Отсутствует график очистки оборудования распределительных устройств от пыли и грязи.	ПТЭЭП п. 2.2.17	Кудрявцева Л.В.
21	Отсутствует заместитель ответственного за электрохозяйство.	ПТЭЭП 1.2.3, 1.2.7	Кудрявцева Л.В.
22	Отсутствует профессиональное дополнительное образование для непрерывного повышения квалификации с административно-техническим персоналом.	ПТЭЭП п. 1.4.5.1, 1.4.5.2, 1.4.5.3	Кудрявцева Л.В.
23	Не проведено медицинское освидетельствование электротехнического персонала на предмет годности к работе в действующих электроустановках.	ПТЭЭП п. 1.2.2, ПОТЭЭ п. 2.2	Кудрявцева Л.В.
24	Не проводятся инструктажи и допуск к работе командированного персонала других организаций, выполняющего работы в электроустановках МОУ «Пчевская СОШ им. Садыка Джумабаева».	ПТЭЭП п.1.2.6, ПОТЭЭ п. 46.4	Шилова Т.Ю.
25	Отсутствует оперативный журнал.	ПОТЭЭ п. 8.1, п. 8.5	Шилова Т.Ю.

26	Электроустановки не укомплектованы испытанными защитными средствами защиты в соответствии с нормами.	ПТЭЭП 1.2.2 1.2.6, ПОТЭЭ п. 1.4, «Инструкция по применению испытаний средств защиты, используемых в электроустановках» Приложение 1, 8	Шилова Т.Ю.
Техническое состояние электроустановок			
27	Отсутствует диспетчерское наименование на двери ВРУ-0,4 кВ.	ПУЭ п. 1.1.28, ПТЭЭП п. 2.2.20	Шилова Т.Ю.
28	Полы в ВРУ-0,4 кВ не имеют покрытия, не допускающего образование пыли.	ПУЭ п.5.1.35	Шилова Т.Ю.
30	Необходим косметический ремонт помещения ВРУ-0,4кВ.	ПТЭЭП п. 2.2.40	Шилова Т.Ю.
	Оборудование ВРУ-0,4кВ, всех щитов и сборок не очищается от пыли и грязи.	ПТЭЭП п.2.2.17	Шилова Т.Ю.
31	В ВРУ-0,4кВ используются предохранители без указанного значения номинального тока плавких вставок.	ПТЭЭП п. 2.6.1, ПУЭ п. 3.1.7	Шилова Т.Ю.
32	Отсутствует маркировка PEN-шины в ВРУ-0,4кВ и во всех щитах и сборках МОУ «Пчевская СОШ им. Садыка Джумабаева».	ПУЭ п. 1.1.28, 1.1.29	Шилова Т.Ю.
33	На кабелях, расположенных в ВРУ-0,4кВ и во всех щитах и сборках МОУ «Пчевская СОШ им. Садыка Джумабаева», отсутствуют бирки с указанием номера или наименования линии.	ПУЭ п. 2.3.23, ПТЭЭП п.2.4.5	Шилова Т.Ю.
34	В ВРУ-0,4 кВ, щитах и сборках отсутствуют однолинейные схемы электрических соединений.	ПТЭЭП п. 1.5.18	Шилова Т.Ю.
35	В ВРУ-0,4 кВ, ЩС, ЩС кухни разборные контактные соединения не предохранены от самоотвинчивания контргайками, пружинными шайбами, тарельчатыми пружинами или другими способами.	ГОСТ 10434-82, п. 2.3.4	Шилова Т.Ю.
36	Не выполнено в соответствии с ПУЭ разделение PEN-проводника в ЩС кухни.	ПУЭ п. 1.7.135	Шилова Т.Ю.
37	В ЩС кухни имеются неиспользуемые провода и кабели.	ПУЭ п. 1.1.28	Шилова Т.Ю.
38	В ЩС кухни неудовлетворительное состояние контактных соединений (крепежные изделия имеют подгары).	ПТЭЭП п. 1.6.2, ПОТЭЭ п. 1.3	Шилова Т.Ю.
39	В помещении кухни подключение проводов и кабелей выполнено без оконцевания жил наконечниками.	ГОСТ 10434-82, п. 2.1.10, 2.1.11	Шилова Т.Ю.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки).

