



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И
АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Тосненский отдел по государственному энергетическому надзору

Юридический адрес: ул. Моховая, д. 3, Санкт-Петербург, 191028
Почтовый адрес: ул. Боровая, д. 12, г. Тосно, Ленинградская обл., 187000
<http://szap.gosnadzor.ru>, E-mail: tosno@szap.gosnadzor.spb.ru

телефон: (812) 490-06-56, факс: (812) 490-06-81
телефон / факс: (813-61) 22-610

**ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений**

«24» марта 2017 г.
17.00

№ 32-1502-907/ПР

г. Кириши

Предписание выдано: Тосненским отделом по государственному энергетическому надзору Северо-Западного управления Ростехнадзора.

Основание проведения проверки: распоряжение Северо-Западного управления Ростехнадзора № 32-1502/Рк от 21.02.2017.

Лицо (а), проводившее проверку:

Чернышёва Екатерина Вячеславовна - государственный инспектор Тосненского отдела по государственному энергетическому надзору Северо-Западного управления Ростехнадзора.

Наименование организации: муниципальное общеобразовательное учреждение «Пчевская средняя общеобразовательная школа имени Садыка Джумабаева» (сокращенное наименование – МОУ «Пчевская СОШ им. Садыка Джумабаева»).

При проведении проверки присутствовали:

1. Директор МОУ «Пчевская СОШ им. Садыка Джумабаева» - Кудрявцева Людмила Вячеславовна.

Дата, время, место проведения проверки: с 10 час.00 мин 17.03.2017 до 17 час.00 мин. 24.03.2017 по адресу/адресам: 187135, Ленинградская обл., Киришский р-н, пос. Пчева, ул. Советская, д.18.

Сведения о результатах проверки и об установленных фактах нарушений указаны в Акте проверки от 24 марта 2017 г. № 32-1502-1909/А.

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» юридическому лицу МОУ «Пчевская СОШ им. Садыка Джумабаева» предписывается принять меры по устранению выявленных нарушений обязательных требований в указанные сроки:

№	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный документ, требования которого нарушены или не соблюдены	Срок исполнения предписания
Эксплуатация электроустановок			
1	Схема внешнего электроснабжения здания МОУ «Пчевская СОШ им. Садыка Джумабаева» не удовлетворяет требованиям надежности электроснабжения электроприемников II категории.	ПТЭЭП п. 1.2.2; ПУЭ п. 1.2.20, 7.1.14, 6.1.21 - 6.1.29 (7-е издание); п. 5.1 СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»; Приложение 2 (обязательное) РД 34.20.185-94	01.02.2018
2	Не обеспечена требуемая надежность здания здания МОУ «Пчевская СОШ им. Садыка Джумабаева» электроснабжения электроприемников I категории – противопожарных устройств, охранной сигнализации, аварийного освещения.	ПТЭЭП п. 1.2.2; ПУЭ п. 1.2.19, 7.1.14, 6.1.21 - 6.1.29 (7-е издание); п. 5.1 СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»; Приложение 2 (обязательное) РД 34.20.185-94	01.02.2018
3	Отсутствует подготовленный электротехнический персонал или не заключен договор со специализированной организацией на эксплуатацию электроустановок.	ПТЭЭП п. 1.2.1	01.10.2017
4	Однолинейные схемы ВРУ-0,4кВ, всех щитов и сборок не соответствуют фактическим эксплуатационным.	ПТЭЭП п.1.2.6, 1.8.5	01.05.2017
5	Ответственным за электрохозяйство не утверждены однолинейные схемы щитов и сборок.	ПТЭЭП п.1.5.18, 1.8.2	01.05.2017
6	Не обеспечена проверка соответствия схем электроснабжения фактическим эксплуатационным с отметкой на них о проверке (не реже 1 раза в 2 года).	ПТЭЭП п. 1.2.6	01.05.2017
7	Плановые профилактические работы на электроустановках не проводятся (кроме ЩС кухни), что подтверждается результатами выборочного осмотра электроустановок.	ПТЭЭП п. 1.2.2, 1.2.6, 1.6.1	01.10.2017

8	Модернизация и реконструкция оборудования электроустановок не проводятся, что подтверждается результатами выборочного осмотра электроустановок.	ПТЭЭП п. 1.2.2, 1.2.6, 1.6.1	01.02.2018
9	Не проводятся осмотры распределительных устройств, щитов и сборок.	ПТЭЭП п. 2.2.39	01.05.2017
10	Отсутствует проектная документация электроустановок.	ПТЭЭП п. 1.3.2, 1.8.1	01.02.2018
11	Отсутствуют паспорта заземляющих устройств.	ПТЭЭП п. 2.7.15	01.10.2017
12	Не проведены измерения сопротивления заземляющих устройств.	ПТЭЭП п. 2.7.13	01.10.2017
13	Не проведены выборочные проверки со вскрытием грунта состояния элементов заземляющих устройств, находящихся в земле.	ПТЭЭП п. 2.7.10, 2.7.11	01.10.2017
14	Отсутствует список работников, имеющих право отдавать распоряжения.	ПТЭЭП п. 1.8.2, 1.8.9	01.05.2017
15	Отсутствует список работников, имеющих право быть допускающим.	ПТЭЭП п. 1.8.2, 1.8.9	01.05.2017
16	Отсутствует список работников, имеющих право быть производителем работ.	ПТЭЭП п. 1.8.2, 1.8.9	01.05.2017
17	Отсутствует список работников, имеющих право быть наблюдающими.	ПТЭЭП, п. 1.8.2, 1.8.9	01.05.2017
18	Отсутствует график (план ППР) очистки светильников, осмотра и ремонта сети освещения.	ПТЭЭП п. 2.12.12	01.05.2017
19	Отсутствует годовой график (план ППР) ремонтов основного оборудования электроустановок.	ПТЭЭП п. 1.6.3	01.05.2017
20	Отсутствует график очистки оборудования распределительных устройств от пыли и грязи.	ПТЭЭП п. 2.2.17	01.05.2017
21	Отсутствует заместитель ответственного за электрохозяйство.	ПТЭЭП 1.2.3, 1.2.7	01.10.2017
22	Отсутствует профессиональное дополнительное образование для непрерывного повышения квалификации с административно-техническим персоналом.	ПТЭЭП п. 1.4.5.1, 1.4.5.2, 1.4.5.3	01.10.2017
23	Не проведено медицинское освидетельствование электротехнического персонала на предмет годности к работе в действующих электроустановках.	ПТЭЭП п. 1.2.2, ПОТЭЭ п. 2.2	01.05.2017
24	Не проводятся инструктажи и допуск к работе командированного персонала других организаций, выполняющего работы в электроустановках МОУ «Пчевская СОШ им. Садыка Джумабаева».	ПТЭЭП п.1.2.6, ПОТЭЭ п. 46.4	01.05.2017
25	Отсутствует оперативный журнал. ✓	ПОТЭЭ п. 8.1, п. 8.5	01.05.2017

26	Электроустановки не укомплектованы испытанными защитными средствами защиты в соответствии с нормами.	ПТЭЭП п. 1.2.2 1.2.6, ПОТЭЭ п. 1.4, «Инструкция по применению испытаний средств защиты, используемых в электроустановках» Приложение 1, 8	01.05.2017
Техническое состояние электроустановок			
27	Отсутствует диспетчерское наименование на двери ВРУ-0,4 кВ.	ПУЭ п. 1.1.28, ПТЭЭП п. 2.2.20	01.05.2017
28	Полы в ВРУ-0,4 кВ не имеют покрытия, не допускающего образование пыли.	ПУЭ п.5.1.35	01.05.2017
30	Необходим косметический ремонт помещения ВРУ-0,4кВ.	ПТЭЭП п. 2.2.40	01.05.2017
	Оборудование ВРУ-0,4кВ, всех щитов и сборок не очищается от пыли и грязи.	ПТЭЭП п.2.2.17	01.05.2017
31	В ВРУ-0,4кВ используются предохранители без указанного значения номинального тока плавких вставок.	ПТЭЭП п. 2.6.1, ПУЭ п. 3.1.7	01.05.2017
32	Отсутствует маркировка PEN-шины в ВРУ-0,4кВ и во всех щитах и сборках МОУ «Пчевская СОШ им. Садыка Джумабаева».	ПУЭ п. 1.1.28, 1.1.29	01.05.2017
33	На кабелях, расположенных в ВРУ-0,4кВ и во всех щитах и сборках МОУ «Пчевская СОШ им. Садыка Джумабаева», отсутствуют бирки с указанием номера или наименования линии.	ПУЭ п. 2.3.23, ПТЭЭП п.2.4.5	01.05.2017
34	В ВРУ-0,4 кВ, щитах и сборках отсутствуют однолинейные схемы электрических соединений.	ПТЭЭП п. 1.5.18	01.05.2017
35	В ВРУ-0,4 кВ, ЩС, ЩС кухни разборные контактные соединения не предохранены от самоотвинчивания контргайками, пружинными шайбами, тарельчатыми пружинами или другими способами.	ГОСТ 10434-82, п. 2.3.4	01.05.2017
36	Не выполнено в соответствии с ПУЭ разделение PEN-проводника в ЩС кухни.	ПУЭ п. 1.7.135	01.02.2018
37	В ЩС кухни имеются неиспользуемые провода и кабели.	ПУЭ п. 1.1.28	01.05.2017
38	В ЩС кухни неудовлетворительное состояние контактных соединений (крепежные изделия имеют подгары).	ПТЭЭП п. 1.6.2, ПОТЭЭ п. 1.3	01.05.2017
39	В помещении кухни подключение проводов и кабелей выполнено без оконцевания жил наконечниками.	ГОСТ 10434-82, п. 2.1.10, 2.1.11	01.05.2017

Перечень применяемых сокращений:

ПТЭЭП - Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (утв. Минэнерго России № 6 от 13.01.2003, зарегистрировано Минюстом России № 4145 от 22.01.2003);

ПОТЭЭ - Правила при охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. Минтруда и соцзащиты России № 328н от 24.07.2013, зарегистрировано Минюстом России № 30593 от 12.12.2013);

ПУЭ - Правила устройства электроустановок (утв. Минэнерго СССР 05.10.1979, с изменениями на 20.06.2003).

Информировать Тосненский отдел по государственному энергетическому надзору Северо-Западного управления Ростехнадзора в письменном виде о выполнении пунктов настоящего Предписания (по мере выполнения, но не реже чем раз в три месяца с момента получения Предписания).

Представить в письменном виде в Тосненский отдел по государственному энергетическому надзору Северо-Западного управления Ростехнадзора в срок до 01.02.2018 информацию об исполнении всех пунктов настоящего Предписания (при необходимости – с приложением документов, фото-видео-материалов).

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В соответствии с п.12 ст. 16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактам, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в соответствующий орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель в праве приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии, либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора).

С предписанием ознакомлен(а), один экземпляр получил(а):

Кудрявцева Людмила Вячеславовна, директор МОУ «Пчевская СОШ им. Садыка Джумабаева» _____

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с предписанием: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки).

Государственный инспектор Тосненского
ОЭНН _____

Е.В. Чернышёва

(подпись проверяющего)

Директор МОУ «Пчевская СОШ
им. Садыка Джумабаева» _____

Л.В. Кудрявцева

(подпись)

Государственный инспектор Тосненского отдела по государственному
энергетическому надзору Северо-Западного управления Ростехнадзора

 _____ Чернышёва Е.В.